



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Bústia C-2 de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

20105136

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : PRODAISA
Adreça : ASTURIES,13-15
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)
Descripció : Aigua Xarxa

N. Butlletí : 2067126

N. Registre : 20105136

Data Registre : 11/03/2020

Data Inici : 11/03/2020

Data Finalització : 11/03/2020

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Vilablareix

Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER

Procedència : 287258 - ESCOMESA PARC CARRER MARROC

Data client : 10/03/2020

Hora : 08:50

Clor LL/T client : 0.50/0.50

Mostra presa : pel propi client

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL XARXA				
*	Clor lliure	0.5 mg/l	1	DPD
*	Olor	<3 Índex de dilució	3	
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3	
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
	Terbolesa	<0.2 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003
	Conductivitat Elèctrica	318 ±38 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
	PH	7.5 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Amoni	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
	Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2014
	Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2014

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos emprats, (excepte quan els subministri el propi laboratori.)

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 12 de Març 2020

Cap de Laboratori

LABORATORI