

Laboratori
ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

24121639
INFORME DE RESULTATS

Client : PRODAISA Adreça : ASTURIES,13-15 Població : 17003 GIRONA (GIRONA)	N. Butlletí : 2484011 N. Registre : 24121639 Recepció mostra : 02/12/2024 Data Inici : 12/12/2024 Data Finalització : 12/12/2024 Legislació : RD 3/2023
Dades de la mostra aportades pel client	
Descripció : Aigua Xarxa	
Mostra : Aigües de consum humà	
Població : Vilablareix	Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER
Procedència : 287258 - ESCOMESA PARC CARRER MARROC	
Data presa : 02/12/2024	Hora : 13:45
Clor LL/T "in situ" : 0.81/0.87	
Mostra presa : (*)pel propi client	

Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
Caracterització de les aigües			
Calci	72 mg/l	-/100	PNT-MET-MTD-007
Duresa	234.6 mg CaCO3/L	-/500	PNT-MET-MTD-007
Magnesi	13 mg/l	-/30	PNT-MET-MTD-007
Potasi	4 mg/l	-/10	PNT-MET-MTD-007

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 12 de Desembre 2024

Cap de Laboratori

LABORATORI